

| | |
|--------------------------|---------|
| GEMEENTE HELLENDOORN | |
| Behand.: | |
| 29 MRT 2016 | |
| A / B Stuk | Trefw.: |
| Werkpr.: | |
| Kopie aan: | |
| Archief D / N. reeks / v | Verir.: |

16INK02975



Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
gemeente Hellendoorn
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL

| | |
|-----------------|--------------------------|
| DATUM | 21 maart 2016 |
| ONZE REFERENTIE | GSN-REM 16-0889 |
| BEHANDELD DOOR | Marja ter Maat |
| TELEFOON DIRECT | 026 373 11 79 |
| E-MAIL | Marja.ter.Maat@tennet.eu |
| AANTAL BIJLAGEN | 1 |

VERZONDEN 25 MAART 2016

BETREFT zienswijze ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 35 en spoor Nijverdal

Geachte leden van de raad,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde bestemmingsplan ter inzage ligt. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de 110.000 Volt hoogspanningsverbinding Raalte – Nijverdal.

Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuren zoals TenneT, is het van groot belang om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") is TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase. Uitgangspunt is dat deze vitale en zware infrastructuur een gepaste bescherming kent, verankerd in een duurzaam liggingsregime. De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Hierbij zijn onder meer aspecten aan de orde waaronder de veiligheid van personen en goederen, de aan te houden veiligheidsafstanden, de bereikbaarheid van de hoogspanningsverbindingen en de benodigde ruimte voor het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

In de bestemmingsomschrijving, zoals weergegeven in bovengenoemd plan, zijn in onze ogen enkele onduidelijkheden verwoord die wij graag aangepast zien. Om de regels in bestemmingsplannen eenduidig te verwoorden, zodat er geen aantasting kan plaatsvinden van het doelmatig en veilig functioneren van de bovengrondse hoogspanningsverbinding, verzoeken wij u om de tekst omschreven in artikel 5 Leiding Hoogspanning aan te passen naar de tekst zoals vermeld in de toegevoegde bijlage 1.

Daarnaast verzoeken wij u om de titel van **artikel 5** te wijzigen in Leiding-Hoogspanningsverbinding. Meestal wordt een ondergrondse verbinding als Leiding-hoogspanning omschreven en een bovengrondse verbinding als Leiding-Hoogspanningsverbinding.

Hieronder een motivatie voor de regels zoals weergegeven in bijlage 1.

Zoals het nu in het plan staat beschreven, is de bestemming alleen voor het bovengrondse transport van elektrische energie. Wij zijn van mening dat ook aanleg, beheer en onderhoud van toepassing zijn op de dubbelbestemming en er mede op toezien dat er geen aantasting plaats kan vinden van het doelmatig en veilig functioneren van de verbinding.

De omschrijving in artikel **5.1** dat "met de hartlijn van de leiding uitsluitend ter plaatse van de aanduiding hartlijn leiding – Hoogspanning" is voor ons niet duidelijk wat u hiermee bedoelt en verzoeken u om deze tekst te verwijderen en dit artikel aan te vullen met:

- a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van een hoogspanningsverbinding; met de daarbij behorende:
- b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

In artikel **5.3 onder a** (wat b zou moeten zijn) verzoeken wij u het woord "schriftelijk" toe te voegen, omdat TenneT altijd schriftelijk advies verstrekt en nooit mondeling. Hetzelfde geldt ook voor artikel **5.6. onder b**.

Wij willen u verzoeken om een omgevingsvergunning op te nemen in de regels. In verband met de geldende beperkingen binnen de belemmerde strook is het noodzakelijk dat een overlegsituatie tot stand wordt gebracht tussen opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden om hun plannen op toelaatbaarheid te toetsen. Werken of werkzaamheden onder of in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding kan de leveringszekerheid in gevaar brengen. Bijvoorbeeld bij grondbewerkingen of bij het aanleggen van vijvers e.d. kan dit gevolgen hebben voor de stabiliteit van de masten. Bij bouwwerkzaamheden worden grote(re) machines ingezet en deze kunnen dan de draden raken wanneer ze hier niet op letten. Ook het opstellen van kranen kan ernstige gevolgen hebben en dat willen wij als netbeheerder graag voorkomen. Ook het opslaan van (brandbare) goederen onder de verbinding is niet toegestaan. Om de kans hierop zoveel mogelijk te reduceren acht TenneT het noodzakelijk dat, naast de privaatrechtelijke bescherming, ook een publiekrechtelijke bescherming wordt verkregen.

Wij zouden daarom graag een toevoeging van een omgevingsvergunning met regels zoals weergegeven in bijlage 1 in artikel **5.5** zien om een optimale leveringszekerheid en veiligheid te kunnen waarborgen voor mens en verbinding.

Voorts verzoeken wij u om binnen uw gemeente TenneT TSO B.V. op te nemen in de procedure van vooroverleg ex artikel 3.1.1. lid 1 Bro, zodat wij vroegtijdig bij ingrijpende plannen worden betrokken en voortijdig in een reactie onze eventuele bezwaren op een bestemmingsplan aan kunnen geven.

Overige informatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Calligaro via telefoonnummer 026-373 1589 van onze vennootschap of met de behandelaar van deze brief, mevrouw M. ter Maat.

Eventuele correspondentie (met vermelding van ons kenmerk) kunt u richten aan mevrouw M. ter Maat van onze vennootschap.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management

Artikel Leiding-Hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming)**Bestemmingsomschrijving**

De voor 'Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

- a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van een hoogspanningsverbinding; met de daarbij behorende:
- b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde
- c. de belemmerde strook

Bouwregels bouwwerken

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

- a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd.
- b. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag ten hoogste 2,00 m. bedragen;
- c. Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid ... ten behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken geen gebouwen zijnde, na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

1. Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen:
 - a. het aanbrengen en rooien van hoogopgaande beplanting en bomen;
 - b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 - c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 - d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
 - e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 - f. het permanent opslaan van goederen of het tijdelijk opslaan van brandbare goederen.

Uitzondering van de vergunningplicht

Het in lid 1. vervatte verbod is niet van toepassing op een werk, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden:

- a. die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
- b. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
- c. die verband houden met de aanleg of instandhouding van de betreffende hoogspanningsverbinding.

Voorwaarden vergunningverlening

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.